ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Российская Федерация, 456600, Челябинская область, г.Копейск, ул.Озерная 29/1, офис 1; телефон: (8-351) 230-67-60; 230-69-61; 270-29-99; факс: (8-351) 778-51-78

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

_____А.А.Зотова

от «24» января 2021 г.

План

устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по представлению №061171 от 23.03.2021г.

Нарушение требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Срок
Предусмотренный в составе объекта класса Ф.1.1 пищеблок, не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1 типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа, с заполнением проема в противопожарной преграде не ниже EI 45. (Основание: п.1, п3 ст. 88, таблица 24 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.2.1 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Установка противопожарной шторы.	До 23.04.2021